

ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL LOCAL LICURICI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Alimentare cu apă în comuna Licurici, jud. Gorj”

Consiliul local al comunei Licurici, jud. Gorj,

Având în vedere:

- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Alimentare cu apă în comuna Licurici, jud. Gorj”, inițiat de domnul primar al comunei Licurici, Drăgulescu Liviu Doru;
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Licurici;
- Rapoartele de avizare elaborate de comisiile de specialitate ale Consiliului Local Licurici;
- Studiul de fezabilitate întocmit de proiectant SC ASEAN SRL, Tg-Jiu ;
- Analizând indicatorii tehnico-economici ai proiectului, „ Alimentare cu apă în comuna Licurici, jud. Gorj”;
- În conformitate cu prevederile art.41 și art.44, alin.(1),(2),(3) din Legea nr.273 /2006 , actualizată, privind Finanțele publice locale, cu referire la cheltuielile de investiții și documentațiile tehnico-economice;
- Prevederile art.36, alin.(2), lit.b), alin. (4),lit. b) și art.126 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală ,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.36, alin.(4), lit.d), art.45, alin.(2), lit.a) și art.115, alin(1),lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată , cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRÂȘTE:

Art.1.-Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „ Alimentare cu apă în comuna Licurici, jud. Gorj”, după cum urmează:

1. -Valoarea totală a investiției :7.072.620 lei/ 1.733.061 euro, cu T.V.A,

din care Construcții montaj (C+M) :3.464.245 lei /848.872 euro, cu T.V.A, la cursul de schimb 4,081 lei/euro din data de 01.05.2011.

2. -Durata de execuție: – 24 luni.

3.- Costuri specifice:

- Numar locuitori deserviți de investiție: 2614 /loc.;
- Lungimea totală rețea distribuție :15.170 /ml;
- Debit mediu zilnic de apă tratată și distribuită:292/mc/zi;
- Costul lei/mc apă tratată și distribuită:1,97 lei/mc.

4. -Caracteristici și indicatori tehnici principali:

-front de captare:

-1. Captare cu 3 puțuri:-debit 3,00l/s pentru un puț;
-adâncime de forare 250 m.

-2. Stație de pompare:-debit 8,30l/s;
-înălțime de pompare 160 m.

-conducte de aducțiune:- debit 8,3 l/s;
-lungime 1.605 m.

-stație de tratare apă:-capacitate 8,30l/s.

-rezervor înmagazinare apă-capacitate 500mc.

-rețea de distribuție:- lungime 15.170 m.

-anexe administrative și împrejmuiri: container administrativ- 1 buc.

Art.5.-Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art.1 se face prin buget de Stat prin buget MDTR .

Art.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însărcinează Primarul comunei Licurici, d.l Drăgulescu Liviu Doru și se comunică , în termen legal, Instituției Prefectului- județul Gorj, aducându-se la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției.

Președinte de ședință,

(Signature)



Licurici

Nr.22

Data :28.06.2011

Contrasemnează,

Secretar,

Sârbu Carmen

(Signature)

Adoptată cu un număr de 11 voturi pentru , din totalul de 11 consilieri în funcție.